



Дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија

ЗАПИСНИК ЗА ФУНКЦИОНАЛЕН ПРИЕМ НА ТОПЛИНСКА СТАНИЦА

бр. _____ на ден: ____ . ____ . ____ - Скопје

Со парафирање на овој Записник се констатира функционална исправност на топлинската станица за објектот:

Контрола по фази:

дата:

потпис:

-Контрола на функционалноста на топлинската станица:

- функционалност на приклучокот (правилно поврзување кон доводниот и повратниот вод)
- контрола на споевите и варовите
- функционалност на регулаторот на проток
- функционалност на ограничувачот на проток
- функционалност на неповратниот вентил
- функционалност на мерно-регулационата опрема
- функционалност на циркулациона пумпа
- функционалност на испустите
- постигнување на теоретски потребен проток - ____ m³/h
- ограничен максимален проток - ____ m³/h

Инвеститор: _____

Изведувач: _____

Стручен соработник за избор и прием
на топлински станици

Надзор извршил:
Раководител на РЕ за дистрибуција
на топлинска енергија
