



# Дистрибуција на топлина ДООЕЛ - Скопје

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија

## ЗАПИСНИК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЕМ НА ТОПЛИНСКА СТАНИЦА

бр. \_\_\_\_\_ на ден: \_\_. \_\_. \_\_\_\_ - Скопје

Со парафирање на овој Записник се констатира техничка исправност на топлинската станица за објектот:

Контрола по фази:

дата:

потпис:

-Контрола на просторијата на топлинската станица: \_\_\_\_\_

- димензии на просторијата
- отварање на вратата кон надворешна страна
- можност за проветрување на просторијата
- заштита на сидовите

-Контрола на опремата според изборот на топлинска станица: \_\_\_\_\_

- регулатор на притисок
- ограничувач на проток
- топлински изменувач
- сигурносен вентил
- електро-моторен вентил
- водомер

-Изведба на топлинската станица според техничките услови: \_\_\_\_\_

- придржување до техничките услови за изведба на топлинска станица

-Поврзување и пломбирање на мерно-регулационата опрема: \_\_\_\_\_

- записник за исправно поврзување и пломбирање на мерно-регулационата опрема

-Изведба на електричната инсталација: \_\_\_\_\_

- записник за исправна изведба на електричната инсталација

-Контрола на изборот на циркулациона пумпа: \_\_\_\_\_

- доставена копија од изборот на циркулациона пумпа
- доставена резервна циркулациона еднаква со циркулационата пумпа вградена во топлинската станица

-Контрола на изборот на топлински изменувач: \_\_\_\_\_

- доставена копија од изборот на топлински изменувач

Инвеститор: \_\_\_\_\_

Изведувач: \_\_\_\_\_

Стручен соработник за избор и прием  
на топлински станици

Надзор извршил:  
Раководител на РЕ за дистрибуција  
на топлинска енергија